

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@kemeru.ru, stat@kemeru.ru  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ЮРГИ  
И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

**Предписание №23/1/17**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №21 "Аленький цветочек" г. Юрги", в лице заведующего Степановой Светланы Валериевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №23 от «10» марта 2021 года Врио заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Кочетова Дениса Викторовича ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16.03- 29.03.2021г. проведена плановая, выездная проверка: Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Невониной Любовью Сергеевной, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 30 А.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №21 Степанова Светлана Валериевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) — это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в здании должно быть выполнено: - перед каждым эвакуационным выходом; - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - лестничные марши должны быть освещены прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи;	п.4 ч.1 ст.84, ч.9 ст.82, ч.1 ст. 89 Федерального закона Ф3 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23, п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.6.1, п.7.6.3, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1, п.5.1.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».	01.10.2021г.	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в местах размещения первичных средств пожаротушения;</li> <li>- в местах размещения плана эвакуации;</li> <li>- снаружи перед каждым конечным выходом из здания.</li> <li>- в помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста (и в других помещениях согласно требований правил).</li> </ul>		
2.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию 2006г.).</p> <p>В акте проверки работоспособности (проведении работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Феорана – Сервис» от 10.03.2021г. указаны замечания: - «Срок эксплуатации технических средств пожарной сигнализации и оповещения превышает средний срок службы в соответствии с техническими данными заводов-изготовителей».</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);</p> <p>ст.5, п.2 ч.1 ст.6, Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.17.2.3 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.»; п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».</p>	01.10.2021г.
3.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).</p>	01.10.2021г.



4.	<p>На объекте защиты не храниться документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений.</p> <p>Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия и отделки к допустимым классам КМ – классам пожарной опасности материала.</p> <p>Например: сертификаты соответствия пожарной безопасности на материалы, товарно – сопроводительные документы на материалы при поставке на объект защиты, акты выполненных работ с указанием класса пожарной опасности применяемых материалов и мест применения.</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).</p>	01.10.2021г.	
5.	<p>Отсутствуют табло «Выход» над эвакуационными выходами из помещения музыкального зала, из помещения групповой ячейки № 4 и групповой ячейки № 1.</p>	<p>ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.3, ч.2 ст.53, п.1, ч.1 ст.84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.5.2, п.5.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	01.10.2021г.	
6.	<p>Не организовано, проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Протоколы эксплуатационных испытаний не предоставлены).</p>	<p>п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).</p>	01.10.2021г.	
7.	<p>Чердак в здании детского сада не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.4, п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожар-</p>	01.10.2021г.	



		ной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
8.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ58.В.02078.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.10.2021г.	
9.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), на полу применена краска, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат на отделочный материал предоставлен № С-RU.ПБ58.В.02078.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Неволина Любовь Сергеевна «29» 03 2021г. Подпись: Л.С. Неволина

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий МБДОУ №21 Степанова Светлана Валериевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» марта 2020г.

Подпись: С.В. Степанова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)