

Управление образованием
 Администрации г. Юрги
 муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 21 «Аленький цветочек» г. Юрги»
(МБДОУ № 21 «Аленький цветочек» г. Юрги)
 652061, Кемеровская область – Кузбасс, город Юрга,
 улица Московская, 30 а
 Тел. (838451) 4-00-37
 E-mail: mdou212011@yandex.ru
 ИНН 4230014380 ОГРН 1024202007257
 « » 2022г. №
 На № _____

Отчет об исполнении предписания №23/1/17 от 10.03.2021г. Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбасс Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района.

Наименование учреждения	Выявленные нарушения	Выполненные нарушения
МБДОУ "ДС № 21 "Аленький цветочек", ул. Московская,30А	1. В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации).	Не выполнено
	2. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АУПС и СОУЭ).	Не выполнено
	3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Выполнено
	4. На объекте защиты не хранится документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Не представлены подтверждающие документы на соответствие облицовки, покрытия к допустимым классам КМ - классам пожарной опасности материала.	Не выполнено
	5. Отсутствуют табло "Выход" над эвакуационными выходами из помещения музыкального зала, из помещения групповой ячейки № 4 и групповой ячейки № 1.	Выполнено

	6. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Протоколы эксплуатационных испытаний не предоставлены).	Выполнено
	7. Чердак в здании детского сада не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации.	Выполнено
	8. На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). Сертификат на отделочный материал предоставлен №С-РУ.ПБ58.В.02078.	Не выполнено
	9. На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), на полу применена краска, с классом пожарной опасности КМ5, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат на отделочный материал предоставлен №С-РУ.ПБ58.В.02078.	Не выполнено